

**NOTA 1:**

TODAS LAS UNIONES DE BROSADAS DE CUI SE REALIZARAN CON SOLDADURA FUERTE DE PLATA.


LAS TUBERIAS ENTERRADAS EN LOSA O PARED, DEBERAN CONTAR CON UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSION Y PROTECCION EN LOSAS DE JUNTAS INCLUIRAN QUE SE ENFOCEN A NO MAS DE 200 mm DE LOS MARGENES TRANSVERSALES DE LAS RESPECTIVAS TABLAS.

LOS ATRAVESOS DE LA CAÑERIA EN CUALQUIER PARAMENTO, YA SEA, TABIQUE, MURDO, LOSA, BARRIL, DEBERAN PASAR UNA VAINA DE AISLACION CON UN DIAMETRO SUPERIOR A UN CENTIMETRO CON RESPECTO AL DE LA CAÑERIA.

TODA LA CAÑERIA A LA VISTA DE AISLACION PARA VERTICALES DEBE ESTAR AISLADA Y CONTROLADA PROTECCION CONTRA LA CORROSION Y CORROSION GALVANICA, CUANDO ESTE CONECTA A ELLO.

LOS ATRAVESOS A GAS QUE SE INSTALAN DEBERAN CONTAR CON CERTIFICACION NACIONAL, LOS ARRANQUES EN ARTESFACTO DEBERAN CONTAR EN SU ARRANQUE CON LA VISTA Y PARAMENTO DISEÑADO.

LAS LAVAS DE PISO DEBERAN ESTAR LISAS Y ADECUADAS A NO MAS DE 1.4 METROS DEL PISO Y NO MAS DE 1.0 DEL ARTESFACTO.



**NOTA 2:**

VENTILACIONES

El espacio de cocina requiere ventilación superior e inferior

El espacio de baño de 100 cm<sup>2</sup> afectado como mínimo.

UBICACION

La parte inferior de la vent. superior no deberá a 0.8 m. más del NPT.

La parte inferior de la vent. inferior no deberá a 0.15 m. más del NPT.

CALEFON

El espacio protegido con calderas o radiadores de metal de hierro de hierro o acero, debe tener una protección de seguridad de seguridad.

ACERAS

Las lavas de piso de las ventilaciones, no deberán tener una altura superior a la siguiente leyenda:

El espacio protegido no debe ser ventilado.

El funcionamiento de este dispositivo corresponde al usuario y al propietario.

ESTA INSCRIPCIÓN NO CONSTITUYE APROBACIÓN POR PARTE DEL S.E.C.

PROYECTISTA	POTENCIA INSTALADA	INSTALACION INTERIOR DE GAS LICUADO	UBICACION	INSCRIPCION
[Firma]	INSTALACION	PROYECTO SANTA LUISA QUILICURA	[Firma]	AI
	1. Calentador (T.M.) 12.3 kW			
	2. Cocina (interior) 9.36 kW	TIPO DISCAPACIDAD SENSORIAL V-4		
	TOTAL: 21.66 kW	REGISTRADO		
	SE LEVANTA CAÑERIA DE CUI TROV. 1.	INSTALADO		
		CON CERTIFICACION NACIONAL		