

ALUMBRADO EDIFICIO TIPO C
1°PISO
ESCALA: 1:75



ALUMBRADO EDIFICIO TIPO C
2°PISO
ESCALA: 1:75



ALUMBRADO EDIFICIO TIPO C
3°PISO
ESCALA: 1:75



ENCHUFES EDIFICIO TIPO C
1°PISO
ESCALA: 1:75



ENCHUFES EDIFICIO TIPO C
2°PISO
ESCALA: 1:75



ENCHUFES EDIFICIO TIPO C
3°PISO
ESCALA: 1:75



ALUMBRADO EDIFICIO TIPO C
4°PISO
ESCALA: 1:75



ENCHUFES EDIFICIO TIPO C
4°PISO
ESCALA: 1:75



ALIMENTADORES
1°PISO
ESCALA: 1:100



ALIMENTADORES
2°PISO
ESCALA: 1:100



ALIMENTADORES
3°PISO
ESCALA: 1:100





SIMBOLOGIA

	EQUIPO DE MEDIDA
	TABLERO GENERAL
	INTERRUPTOR 9/12
	INTERRUPTOR 9/15
	INTERRUPTOR 9/20
	INTERRUPTOR 9/24
	ENCHUFE DOBLE 100 W H/LA
	ENCHUFE DOBLE 100 W H/LA EN MESON (H=1.1 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 300 W H/LA EN MESON (H=1.1 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 300 W H/LA EN LAVADORA (H=0.4 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 300 W H/LA EN ARTEFACTO COCINA (H=0.4 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 300 W H/LA EN REFRIGERADOR (H=1.4 MTS)
	ENCHUFE DOBLE 100 W H/LA EN BAÑO (H=1.3 MTS)
	PORTALAMPARA SIMPLE 100 W
	APLIQUE INTERIOR 100W EN BAÑO
	EXTRACTOR 4 PULGADAS 40W EN BAÑO
	PLAFON EXTERIOR 60W EN SERVICIOS COMUNES ESCALERAS
	NIT DE EMERGENCIA

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

CROQUIS DE UBICACION



INSCRIPCION S.E.C.

CARLOS GONZALEZ RUZ
INGENIERIA EN PROYECTOS ELECTRICOS
ARTURO PRATT 324, DEPTO. 1113
SANTIAGO CENTRO
FONO + 56 9 81292447

REVISION	DESCRIPCION	APROBO	FECHA
B	ACTUALIZACION PROYECTO	C.GONZALEZ	12/04/20
A	EMITIDO PARA REVISION	C.GONZALEZ	01/09/19

PLANTA DE ALUMBRADO
EDIFICIO TIPO C

B
VERSION

INSTALACION DE ALUMBRADO Y FUERZA

SANTA LUISA

CALLE : AV. SANTA LUISA #231 LOTE 4-4A
COMUNA : QUILICURA
DATOS PROPIETARIO

LAMINA : 09 DE 14
ESCALA: 1/75
FECHA: ABR'20
PROY.: C.GONZALEZ
DIB.: A.RUBIREZ
REV.: C.GONZALEZ

DATOS PROYECTISTA

CARLOS GONZALEZ RUZ
ING. 15.000.000-7
FONO (56-9) 81292447

e09 Alumbrado y enchufes edificio tipo C